



Nowy Sącz, dnia 04.12.2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**
KN.ZUZ.4210.778.2024.MS

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407 ust. 1, 2 i 4, w związku z art. 16 pkt 65 lit. d, art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku Spółki Wodociągowej Słopniczanka, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej S - 1, zlokalizowanej na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice, dla potrzeb socjalno – bytowych wodociągu wiejskiego w Słopnicach oraz na wykonanie urządzeń służących do poboru ujętych wód podziemnych studnią wierconą S - 1, zlokalizowaną na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice,

orzekam

- I. U d z i e l a m Spółce Wodociągowej Słopniczanka, 34 – 615 Słopnice 1704, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. pobór wód podziemnych ze studni wierconej S - 1, zlokalizowanej na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice, dla potrzeb socjalno – bytowych wodociągu wiejskiego w Słopnicach, w ilości:
 $Q_{\max s} = 0,00144 \text{ m}^3/\text{s}$ $Q_{\text{śr d}} = 81,6 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\text{dop r}} = 29\,784 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 2. wykonanie urządzeń służących do poboru ujętych wód podziemnych studnią wierconą S-1, zlokalizowaną na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice.
- II. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt I.1. niniejszej decyzji udzielam na czas określony tj. **do dnia 04.12.2054 roku**.
- III. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonywania uprawnień:
 1. Nie przekraczania, określonej w pkt I.1. niniejszej decyzji, ilości pobieranej wody.
 2. Nie dopuszczania, w czasie eksploatacji ujęcia do przekroczenia parametrów eksploatacyjnych: wydajności i depresji eksploatacyjnej.
 3. Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach (1 raz w roku) i wpisywania wyników tych pomiarów w „dzienniku pomiarów” (książce eksploatacji ujęcia).
 4. Dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni za pomocą wodomierza, zamontowanego na rurociągu tłocznym, w obudowie studni, w budynku technicznym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu i odnotowywania wyników pomiarów w „dzienniku pomiarów”.

5. Wykonywania analiz jakości pobieranej wody, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwową Inspekcją Sanitarną, z częstotliwością nie mniejszą niż 4 razy w roku dla parametrów grupy A oraz co najmniej 1 raz w roku dla parametrów grupy B.
 6. Poboru wody bez negatywnego wpływu na stosunki wodne na nieruchomościach sąsiednich.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.
- V. Opis urządzeń
- Studnia S-1, ujmująca wodę z utworów paleogeńskich, zlokalizowana jest na działce nr 1660/7 w miejscowości Słopnice Królewskie, gm. Słopnice.
- Współrzędne:
X: 5506831,745 Y: 7450272,464
- Posiada następujące parametry:
h= 90,0 m $Q_e = 5,20 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 18,02 \text{ m}$
- Pobór wody odbywał się za pomocą pompy głębinowej, umieszczonej na głębokości ok. 47-48 m p.p.t. Pomiar ilości pobieranej wody dokonywany będzie za pomocą wodomierza, zamontowanego na przewodzie tłocznym, w obudowie studni, w pomieszczeniu technicznym.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.08.2024 r., (data wpływu: 20.09.2024 r.) Spółka Wodociągowa Słopniczanka, zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej S - 1, zlokalizowanej na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice, dla potrzeb socjalno – bytowych wodociągu wiejskiego w Słopnicach oraz na wykonanie urządzeń służących do poboru ujętych wód podziemnych studnią wierconą S - 1, zlokalizowaną na działce nr 1660/7 obręb 0001 Słopnice Królewskie, gmina Słopnice. Do wniosku dołączono „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wód podziemnych otworu S-1, ujmującego wody zwykłe z utworów paleogenu na dz. ew. nr 1660/7 w miejscowości Słopnice Królewskie, gm. Słopnice, powiat limanowski, woj. małopolskie”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 30.09.2024 r., znak: KN.ZUZ.4210.778.2024.MS, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne zawiadomiono pozostałe strony w drodze obwieszczenia podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Urzędu Gminy Słopnice, w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest pobór wód podziemnych z utworów paleogenu za pomocą studni wierconej S-1, zlokalizowanej na działce nr 1660/7 w miejscowości Słopnice Królewskie, dla potrzeb socjalno – bytowych wodociągu wiejskiego w Słopnicach. Obudowę studni stanowił będzie element z tworzywa PE-HD o średnicy $\varnothing 900 \text{ mm}$, do głębokości 1,5 m, z włączem o średnicy $\varnothing 600 \text{ mm}$ i wysokości 0,5 m n.p.t. Przy włączu do studni zostanie zamontowany odpowietrznik. Woda ze studni S-1 tłoczona będzie rurociągiem PE 40 mm do budynku uzdatniania wody, następnie kierowana będzie do jednego z trzech zbiorników na wodę o pojemności 100 – 120 m^3 , skąd podawana będzie do punktów poboru. Na rurociągu tłocznym, w obudowie studni, w budynku technicznym, zainstalowany zostanie wodomierz do rejestracji ilości pobieranej wody.


Teren, na którym znajduje się studnia należy – zgodnie z IIaPGW – do jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 150 o europejskim kodzie GW2000150 w obszarze dorzecza Wisły. Ogólna ocena stanu JCWPd: słaby (stan chemiczny: dobry, stan ilościowy: dobry). Na obszarze JCWPd na stan 2018 r., zarejestrowano pobór 9961.85 tys. m^3/rok , natomiast zasoby wód podziemnych dostępne do

zagospodarowania (stan na rok 2018) zostały określone na poziomie 72475.50 tys. m³/rok. Cel środowiskowy stan chemiczny oraz ilościowy określono jako: dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrażone. Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak by osiągnąć ich dobry stan.

Ponieważ zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA).



Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
M. Serafin
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Spółka Wodociągowa Słopniczanka + 1 egz. operatu wodnoprawnego
34 - 615 Słopnice 1704
adres do korespondencji:
Pan Władysław Pach – Przewodniczący Spółki Wodociągowej Słopniczanka
34 - 615 Słopnice 917
2. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania – art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne – wg załącznik nr 1
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. KZGW, ul. Żelazna 59 A, 00 - 844 Warszawa
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)
2. MWIOŚ Delegatura w Nowym Sączu
33 - 300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 572,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 - przelewy z dnia 29.08.2024 r. i z dnia 25.09.2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: znowysacz@wody.gov.pl