

STAROSTA LIMANOWSKI  
34-600 Limanowa  
ul. Józefa Marka 9

Limanowa 17.05.2011 r.

OŚ.6341.12.2011

### DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne / jednolity tekst Dz. z 2005 r U. Nr 239 poz. 2019 / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. 1171z póź. zmianami / - po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodociągowej „SŁOPNICZANKA” w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z potoku bez nazwy w miejscowości Słopnice.

#### o r z e k a m i :

- I. Udzielam Spółce Wodociągowej „SŁOPNICZANKA” pozwolenia wodno pranego na pobór wody z potoku bez nazwy w km 0 + 420 / dz. ew. nr 1584 / w miejscowości Słopnice <sup>21</sup> w ilości :  $Q$  śr/d – 20,74 m<sup>3</sup>/d ;  $Q$  max/h – 0,864 m<sup>3</sup>/h ;  $Q$  max/rok – 7570 m<sup>3</sup>/rok dla zasilania wodociągu spółki.
- II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego pkt. I udzielam na czas oznaczony tj. do 31.05.2031 r.
- III. Pozwolenia wodno pranego wymienionego w pkt. I niniejszej decyzji udzielam pod następującymi warunkami :
1. Pobór wody nie może powodować naruszenia przepływu nienaruszalnego wynoszącego :  
 $Q_{nn} = 1,56 \text{ dm}^3/\text{s}$
  2. W celu zachowania przepływu nienaruszalnego należy wykonać w betonowym gurcie prostokątny otwór o wymiarach 0,2 x 0,04 metra, który odpowiada przepływowi nienaruszalnemu w potoku bez nazwy na wysokości ujęcia.
  3. Lokalizację ujęcia określają współrzędne geograficzne : N 49°41'57'' ; E 20°18'32''
- IV. Określam sposób i zakres prowadzenia pomiarów :
1. Pobór wody będzie rejestrowany urządzeniem pomiarowym w cyklu dobowym.
  2. Należy wykonywać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne jakości wody w niezbędnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez uprawnioną jednostkę

V. Zobowiązuję Spółkę Wodociagową „ SŁOPNICZANKA ” do :

1. Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodą, a przede wszystkim zapobieganie jej marnotrawstwu.
2. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym.
3. W przypadku zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń służących do poboru wody należy odciąć zasilanie pompy i zamknąć zawór kulowy przy zbiorniku.
4. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy dokonać niezwłocznej wymiany oraz dokonać niezbędnej legalizacji.

**Pozwolenie wodno prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

#### UZASADNIENIE

Spółka Wodociagowa “ SŁOPNICZANKA ” wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z potoku bez nazwy w miejscowości Słopnice do zasilania istniejącego wodociągu spółki.

Pozwolenie wodnoprawne obejmuje pobór wody z projektowanego ujęcia brzegowego do uzupełniającego zasilania wodociągu zaopatrującego w wodę członków Spółki Wodociagowej „ SŁOPNICZANKA ” w miejscowości Słopnice.

W obrębie działki przylegającej do koryta potoku bez nazwy zostanie wykonana przegroda z gurtu betonowego oraz drenaż infiltracyjny wraz z usytuowaną studnią ujęciową. W brzegu prawym potoku zostanie wykonana komora ujęciowa wody, skąd woda będzie doprowadzana rurociągiem do studni zbiorczej z kręgów betonowych. Nadmiar wody będzie bezpośrednio odprowadzany do koryta potoku. W celu zabezpieczenia przepływu nienaruszalnego w centralnej części gurtu betonowego zostanie wykonany prostokątny otwór o wymiarach 0,2 x 0,03 metra zapewniający przeprowadzenie obliczonego przepływu nienaruszalnego, wynoszącego 1,56 dm<sup>3</sup>/s. Pobór wody z ujęcia realizowany będzie grawitacyjnie do istniejącego zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m<sup>3</sup>, skąd woda rozprowadzana jest do wodociągu zasilającego mieszkańców. Z wykonanych obliczeń hydrologicznych wynika, że przepływ średni roczny wynosi 0,0057 m<sup>3</sup>/s, natomiast przepływ średni normalny wynosi 1,80 dm<sup>3</sup>/s. Obliczony metodą Kostrzewy przepływ nienaruszalny wynosi 1,56 dm<sup>3</sup>/s. Ustalony przepływ dyspozycyjny wynosi 0,24 dm<sup>3</sup>/s.

Projektowane ujęcie wody zlokalizowane jest w obrębie dz. ew. nr 1584, która jest własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. Potok bez nazwy nie jest ujęty w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną.

W przypadku awarii należy w pierwszej kolejności zamknąć zasuwę przy ujęciu oraz zamknąć zawór na dopływie przy zbiornika wyrównawczego.

W trakcie postępowania administracyjnego, wszczętego zawiadomieniem z dnia 20.04.2011 roku, zainteresowane strony nie wniosły uwag do przedmiotowego poboru wody.

W ramach postępowania tut. Urząd przeanalizował wpływ planowanej inwestycji na obszary podlegające ochronie w tym obszary Natura 2000. Z zakresu inwestycji wynika, że lokalizacja położona jest poza obszarem Natura 2000 w odległości około 0,5 km od obszaru PLH 120052 Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego i tym samym nie przewiduje się wpływu na ten obszar z uwagi na charakter zakresu projektowanej ingerencji w środowisko.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od szczegółowego uzasadnienia, gdyż decyzja spełnia w całości wymagania wnioskodawcy.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie : Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku dopełnienia warunków określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” / jednolity tekst Dz. U. Nr 2007 poz. 2016 z 2003 roku /.

Zgodnie z art. 135 ust. 3 niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie dwóch lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 złotych, zgodnie z pkt. 24 część III 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 225 poz. 1635 / uiszczoną na konto Urzędu Miasta w Limanowej.

Z up. STAROSTY

*mgr inż. Anna Fabia*  
Dyrektor Wydziału  
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Spółka Wodociągowa "SŁOPNICZANKA"
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Nowym Sączu